

資料提供	
平成30年10月5日	
担当課 (担当)	気高町総合支所産業建設課 木下 ・ 辰己
電話	82-3154 (内線86-270)

浜村温泉集中管理第2ポンプ場（グレースタウン配湯所）からのレジオネラ属菌の検出後の対応及び配湯再開について

1 発生状況

	項目	内容
発 生 時 の 状 況	判明日時	平成30年9月18日午後3時30分頃
	発生施設	浜村温泉集中管理第2ポンプ場（グレースタウン配湯所） 鳥取市気高町浜村46番地97
	状況	9月18日午後3時30分頃 定期的に年一度のレジオネラ属菌検査で浜村温泉集中管理第2送湯ポンプ場（グレースタウン配湯所）から採取した温泉水からのレジオネラ属菌検出が判明し配湯を停止した。

2 対応状況

	日時	内容
対 応	9月18日	・グレースタウン内の温泉利用者（27戸）に入浴を控えてもらうことを訪問と電話で説明した。不在宅には文書を投函。
	9月18日	・グレースタウン配湯所の配湯を停止
	9月20日	・改めてグレースタウン配湯所からレジオネラ属菌検査検体採取
	9月22日	・配湯所の貯湯槽及びグレースタウン内配管の消毒・洗浄
	9月25日	・再度レジオネラ属菌検査のため検体採取
	10月1日	・9月20日採取の検査の結果レジオネラ属菌の検出なし
	10月5日	・9月25日採取の検査の結果レジオネラ属菌の検出なし ・上記2回の検査結果をもとに配湯を再開する ・初回レジオネラ属菌検出の原因は不明
10月6日	・対象住民への説明会開催（予定）	